

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II
95-015 GŁÓWNO
UL. KARASICKA 51
tel. (042) 716-43-77, 716-30-01
tel./fax (042) 719-41-65
www.dps.glowno.pl mail: dps@dps.glowno.pl

Głowno, dnia 15 lipca 2016r.

DPS.D.21.210.2.2016


Odpowiedzi na pytania dotyczące postępowania numer DPS.D.21.210.1.2016

Pytanie do postępowania DPS.D.21.210.1.2016

W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie wyjaśnia, że dysponowanie Inżynierem Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z co najmniej 10 letnim doświadczeniem w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz posiadającym Szkolenie w zakresie projektowania systemów SSP zgodnie z art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej spełnia warunek określony przez Zamawiającego w Pkt V pkt 3 SIWZ.

Pytanie do postępowania DPS.D.21.210.1.2016

W odpowiedzi na pytanie jednego z oferentów, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie wyjaśnia, że istniejący system SSP to system Polon Alfa Oparty na centrali CSP-36, ręcznych ostrzegaczach pożarowych oraz kilku czujkach optycznych dymu.

DYREKTOR

mgr Bożena Szremska